

Заинтересовано лице поставило је питање а везано за ЈН 404-90/2016, грађевински и грађевинско-занатски радови на објекту школско спортске сале у Уљми, III фаза.

„Да ли у цену бетонирања пода објекта треба калкулисати и Мрежасту арматуру 2Q188, по квадрату пода, или се то обрачунава посебно?“

Комисија за јавну набавку је поводом овог питања, после консултовања пројектанта који је израдио пројектну документацију и Предмер радова, констатовала да се цена образује у свему како је предвиђено у позицији IV тачка 01. Предмера и предрачуна грађевинских и грађевинско занатских радова III фазе односно да је у обрачун урачуната и набавка и уградња мрежасте арматуре 2Q188 .

Такође комисија је прихватила предлог пројектанта да се измени и допуни конкурсна документација у делу предмера и предрачуна грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту школско спортске сале у Уљми, III фаза број ЈН 404-90/2016-IV-02. Измена и допуна конкурсне документације биће посебно објављена, а рок за отварање понуда продужен.

Комисија за јавну набавку

*Борчић*

