

140 miles 10

	"ДП ДРУГИ ОКТОБАР" "ЕЈ ВОДОВОД" ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ВРШАЦ 26300 ВРШАЦ, Улица Стевана Немање број 26 Телефони: 013 830-425	
	Општина Вршац Вршац, Трг Победице 1	ДАТУМ: 31. 12. 2014 НАШ БРОЈ: 52/15

Предмет: Достава података и услови

У вези захтева за доставу података о постојећем и планираном стању инфраструктуре за израду Плана детаљне регулације дела Опште радне зоне у блоку број 82 у Вршцу (бивши „Узор“), за инвеститора Општину Вршац, обавештавамо вас:

Испоштовати прописано међусобно растојање инсталација.

Водовод – Снабдевање зоне је спроведено са Београдског пута и сви постојећи водомери се налазе у близини пута. Тачна позиција подземних инсталација може се увидети из геодетских катастарских подлога. Планирана је реконструкција постојеће мреже по актуелној траси.

Нови водови морају бити од полиетилена.

Квалитетно вооснабдевање се мора спровести преко парцела 8807/9 и 8807/15, напојним водом одговарајућих димензија са кога би се могли извести прикључци за објекте.

Као алтернатива може послужити правац прко пацела 9993/3 и 8806/1.

Канализација

Канализација у нашој надлежности се налази на Београдском путу. Постоји нека унутрашња санитарна канализација у кругу бившег Узора, али је она недовољног капацитета и делимично реконструисана. Тачна позиција подземних инсталација може се увидети из геодетских катастарских подлога.

Нови водови морају бити од ПВЦ-а или коругованих цеви.

Квалитетно одвођење отпадних вода се мора спровести преко парцела 8807/9 и 8807/15, водом одговарајућих димензија са кога би се могли извести прикључци за објекте.

Као алтернатива може послужити правац прко пацела 9993/3 и 8806/1, али се дотле мора спровести канализација од преко Београдског пута или се преко парцеле 9993/3 може прикључити на вод Технолошког парка, али се предходно морају проверити капацитети Блока 82, Бизнис центра и Технолошког парка.

Градска улична фекална канализација није предвиђена за прикључење подрумских и сутеренских просторија и **атмосферске канализације**. Свако прикључење подрумских и сутеренских просторија није дозвољено. На местима хоризонталних ломова и укрштања предвидети канализационе шахте. Мора се испоштовати **Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних вода** од 22.12.2005. године Општине Вршац.

За детаљније информације
 Диг Мишчевић Раде
 0608435034

С' поштовањем

