



" DRUGI OKTOBAR "

DRUŠTVENO KOMUNALNO PREDUZEĆE
26300 VRŠAC, Ulica STEVANA NEMANJE br. 26
telefon 013/ 830-425, telefax 013/ 838-052

DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

EJ " GASOVOD "

PRIMA : dba d.o.o. Novi Sad
MESTO : Novi Sad

DATUM : 19.01.2015.
BROJ : 06-1802/2-2014

REDMET: TEHNIČKI USLOVI DISTRIBUTERA GASA

Izdaju se tehnički uslovi na ime **dba d.o.o. Novi Sad**, na zahtev broj V-V82-11/2014 od 02.12.2014.god. za izradu Plana detaljne regulacije dela Opšte radne zone u bloku 82 u Vršcu:

U navedenoj zoni na industrijski gasovod je priključeno pet objekata. Gasovod koji povezuje ove objekte je nov, polietilenski, dok industrijski gasovod treba rekonstruisati. Prilikom izgradnje saobraćajnica obezbediti koridore za izmeštanje postojećih gasovoda ukoliko se oni nalaze u zoni budućeg kolovoza (gasovodi se ne mogu nalaziti ispod kolovoza) kao i koridore gasovoda za snabdevanje gasom objekata koji još uvek nisu priključeni na gas i za snabdevanje budućih, novih objekata.

Kod planiranja drugih podzemnih instalacija obezbediti:

- Rastojanje instalacije u paralelnom vođenju mora biti najmanje 0,5 m od gasovoda ili gasnih priključaka;
Na mestima ukrštanja sa uličnim gasovodom instalaciju postaviti ispod gasnih cevovoda;
- Na mestima ukrštanja min. visinska razlika između gasovoda i instalacije mora biti 0,3 m i obavezno postaviti zaštitu na 1,0m sa obe strane mesta ukrštanja.
- Pre početka izvođenja bilo kakvih radova predstavnik izvođača radova dužan je da se obrati distributeru i sa predstavnikom distributera obide trasu kablova.
- Ukoliko na pojedinim mestima ne mogu da se zadovolje navedena rastojanja konsultovati predstavnika distributera.
- U blizini mesta ukrštanja iskop predvideti ručno.
- Sva mesta na kojima se otkrije (a ne samo kad se ošteti) gasovod, ne smeju se zatrpiti, već moraju biti prijavljena distributeru gasa, kako bi se gasovod ponovo izolovao. U slučaju čeličnih gasovoda, otkriven, a ne preizolovan gasovod predstavlja opasnost za naredni period, jer će na mestu otkrivanja doći do propuštanja gasa, što predstavlja neposrednu opasnost po život. Izolovanje gasovoda distributer vrši o svom trošku.
- Pribaviti obavezno podloge u razmeri 1:500 od geodetske uprave.
- Radovi se moraju izvesti u skladu sa važećim propisima uz obavezan nadzor od strane stručnog lica nad izvođenjem radova.
- Projekat dostaviti na saglasnost
- Za sve informacije vezane za gasovod obratite se Nataši Kerčov na tel. 060 843 5042

Ovi uslovi važe 6 meseci
S' poštovanjem

Prilog: Približna trasa gasovoda



Tehnička služba EJ "GASOVOD "

Pr	19 01 15	ВЕРНОСТИ
Справа		