



# JKP ДРУГИ-ОКТОБАР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ

ПАНЧЕВО

БРОЈ:

19-08-2022

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

26300 ВРШАЦ, Улица Стевана Немање број 26; Телефон: 013/440-800,

ТЕЛ/ФАКС: 013/440-802; Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73;

160-9523-25; 205-1593-62; 355-1000511-66; 200-2279860101866-11

Матични број: 08010072

ПИБ: 100911224

е-маил: info@oktobar.rs

Датум:

17.08.2022.

Број:

06-8-46/2022-2

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево  
Карађорђева бр. 4  
26000 Панчево

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ДРУГИ ОКТОБАР“

Дел. бр.

06-8-46/2022-2

Датум:

17. 08. 2022

год.

ВРШАЦ

ПРЕДМЕТ: ПОДАЦИ ДИСТРИБУТЕРА ГАСА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА  
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ У БЛОКУ 82 У ВРШЦУ

Издају се технички услови и достављају подаци за израду Измене Плана детаљне регулације дела радне зоне у блоку 82 у Вршцу (бивши „Узор“):

- Снабдевање природним гасом планираних објеката могуће је са постојећих гасовода (снимљени и картирани) на Београдском путу и у Технолошком парку, полагањем гасовода ван коловоза, у зеленом или земљаном појасу;
- Изнад гасовода не могу се планирати објекти;
- Приликом израде пројектно-техничке документације и планирања других подземних инсталација придржавати се захтева које прописује „Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar“ ("Службени гласник РС", бр. 86/2015 од 14.10.2015);
- Израдити синхрон план свих планираних подземних инсталација поштујући наведени правилник;
- Притисак гаса у гасоводу је 1-3 bar;
- Изградњу дистрибутивног гасовода и гасних прикључака, набавку и уградњу мерно-регулационих сетова изводи искључиво дистрибутер на захтев и о трошку Инвеститора, а унутрашње гасне инсталације (изузев МРСК) може да изводи извођач радова регистрован за ову делатност;
- Унутрашњу гасну инсталацију пројектовати у складу са условима које прописује "Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације" (Сл. лист СРЈ бр.20/1992. и бр.33/1992) и „Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница“ ("Сл. лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90).

С' поштовањем

Служба ГАСОВОД

Наташа Керчов, дипл. маш. инж.

