



ЈКП "ДРУГИ ОКТОБАР"

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

26300 ВРШАЦ, Улица Стевана Немање број 26;

Телефон: 013/830-425, ТЕЛ/ФАКС: 013/838-052;

Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62; 170-2668-61;

Матични број: 08010072 ПИБ: 100911224 е-маил: info@oktoibar.rs

ПРИМА:	Јавно предузеће „Урбанизам“ Карађорђева бр. 4 26000 Панчево	Датум: 24.08.2022. Наш број: 05-4-3/2022-1
--------	---	--

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за достављање посебних услова за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, подаци о постојећем стању, условима коришћења и развојним плановима на предметном подручју

Поштовани,

На основу захтева, бр.05-14-3/2022-3 од 12.08.2022. године за издавање услова за потребе Измене Плана детаљне регулације дела радне зоне у блоку 82 у Вршцу, обавештавамо вас:

Водовод

Будући објекти се могу прикључити на водоводну мрежу АЦØ300 у улици Београдски пут. Као и на водоводну мрежу ПЕØ110 која се налази у путу иза радних комплекса бр. 5 и 7 у прилогу Основни план.

Водомерну шахту са водомером поставити на 1м од регулационе линије. Водомерна група мора бити смештена у шахти. Водомерни шахт – поклопац Ø600 изнад водомера. Водомерна група се састоји од пропусног вентила, неповратног вентила, водомера и пропусног вентила (у смеру тока), одговарајућег пречника. Испред и иза водомера мора бити прописани део праве цеви. Кроз водомерну шахту не смеју да пролазе друге инсталације. Водомерна шахта не сме да буде потопљена. Водомери пречника 2" и већи морају да буду комбиновани. Водомери не смеју бити изложени температури испод 5 степени. Водомер мора бити приступачан да би се лако могао читати. Прикључни вод мора бити у заштитној колони са вентилом до уличног вода.

Фекална канализација

Будући објекти се могу прикључити на канализациону мрежу АЦØ400 у улици Београдски пут. Као и на фекалну канализацију ПВЦØ300 која се налази у трупцу пута иза радних комплекса бр. 5 и 7 у прилогу Основни план. Минимални нагиб цеви 1%. Минимални пречник прикључка Ø160. За уличне шахте обавезан је поклопац Ø600, носивости D400 за тешки саобраћај. Прикључење на уличну шахту мин 20цм изнад дна кинете. Градска улична фекална канализација није предвиђена за прикључење подрумских и сутеренских просторија и атмосферске канализације. Свако прикључење подрумских и сутеренских просторија је на одговорност корисника. На местима хоризонталних ломова и укрштања предвидети канализационе шахте. Поклопци морају имати отворе за оваздушење. Мора се испоштовати Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода од 14.02.2020. године Скупштине Града Вршца.

Атмосферска канализација

Одвођење атмосферских вода са саобраћајних површина предвидети одводним каналима, дренажом, канализационом мрежом или на неки други начин који је синхронизован са постојећим системом за прикупљање и евакуацију површинских отпадних вода у склопу комплекса технолошког парка. Пре упуштања у интерну мрежу атмосферске канализације предвидети третман атмосферских отпадних вода преко сепаратора лаких нафтних деривата за све паркинге. Уколико се пројектом предвиђа цевни систем кишне канализације минималне нагибе и пречнике цевовода усвојити према хидрауличком прорачуну. На свим шахтовима предвидети шахт поклопце према класи саобраћајног оптерећења. Атмосферске отпадне воде са пешачких стаза падовима усмерити ка околним зеленим површинама или ка саобраћајницама.

Мора се испоштовати **Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода** од 14.02.2020. године Града Вршца, одлука објављена у Службеном листу Града Вршца број 3/2020.

С поштовањем,

ЈКП "Други октобар"
Сектор Водовод и канализација

