



# JKP ДРУГИ-ОКТОБАР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

26300 ВРШАЦ, Улица Стевана Немање број 26; Телефон: 013/440-800,

ТЕЛ/ФАКС: 013/440-802; Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73;

160-9523-25; 205-1593-62; 355-1000511-66; 200-2279860101866-11

Матични број: 08010072 ПИБ: 100911224 e-маил: info@oktobar.rs

Датум: 31.10.2025.

Број: 06-106/2025-2

Хемофарм АД  
Београдски пут бб  
Вршац

**ПРЕДМЕТ:** Технички услови дистрибутера гаса за потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регулације за постојећи комплекс „Хемофарм“ АД Вршац у Вршцу

Издају се следећи технички услови за потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регулације за постојећи комплекс „Хемофарм“ АД Вршац у Вршцу:

1. Снабдевање природним гасом планираног високорегалног објекта – складишта биће омогућено прикључењем на гасовод ПЕ д110 у технолошком парку полагањем гасовода ван коловоза, у зеленом или земљаном појасу.
2. Објекти који би се градили на парцелама које су ближе улици Београдски пут, могу се снабдевати гасом преко индустријског челичног гасовода DN100, положеног дуж улице Београдски пут, са ког се тренутно снабдева стара котларница Хемофарм-а, и који је потребно реконструисати – заменити га гасоводом ПЕ д110.
3. Притисак у гасоводу је 1,0-3,0 bar.
4. Приликом израде планова и локацијских услова, планирања објеката и других подземних инсталација, придржавати се захтева које прописује „Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar“ ("Службени гласник РС", бр. 86/2015 од 14.10.2015).
5. Гасни прикључак и мернорегулациони сет, за капацитет до 40 m<sup>3</sup>, за прикључење објекта купца на дистрибутивни систем обезбеђује дистрибутер о трошку инвеститора; За веће капацитете инвеститор, према условима дистрибутера, сам обезбеђује мерно-регулациону станицу и предаје је дистрибутеру.
6. Унутрашње гасне инсталације пројектовати у складу са условима које прописује "Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације" (Сл. лист СРЈ бр.20/1992. и бр.33/1992) и „Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница“ ("Сл. лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90).

С поштовањем



Служба Гасовод