

Хемофарм АД Вршац
Београдски пут бб,
за Милана Смољановића
26 300 Вршац

Број: 130-00-UTD-003-1296/2025 -002

Датум: 03.11.2025

Предмет: Услови за потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регулације за постојећи комплекс „Хемофарм” АД Вршац у Вршцу

На основу захтева ЈУГИНУС-а број 44/25 од 27.10.2025. године, који је код нас заведен дана 28.10.2025. године под бројем СЕВВ-73393 и достављене документације (текст и графички прилог предлога намене површина у размери Р 1: 1.000 у pdf и dwg формату у дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату Измена и допуна плана нема објеката који су у власништву „Електромрежа Србије” А.Д.
2. Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција, у обухвату Измена и допуна плана није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије” А.Д.
3. У случају градње линијских објеката од електропроводног материјала (цевоводи, гасоводи, нафтоводи бакарни ТК каблови, енергетски каблови са металним плаштом и др.) у оквиру граница обухвата Измена и допуна ПДР-а, због индуктивног утицаја високонапонских далековаода који се налазе ван оквира граница обухвата Измена и допуна ПДР-а потребно је обратити се за услове EMC АД.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Служби за издавање услова мишљења и сагласности, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Слађани Живковић на тел. 011/3957-036.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос
електричне енергије
Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр.



Копије доставити:

- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар одржавања Нови Сад

Пренос електричне енергије, Дирекција за асет менаџмент, Служба за издавање услова мишљења и сагласности

Други оригинал:

- Архива

