

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор за ванредне ситуације
Управа за превентивну заштиту

07/2 број 217 - 598/11

14.07.2011. године

Београд,

Ул. Кнеза Милоша бр. 101

/ОБ/

„МК FINTEL WIND“ DOO
Ул. Бул Михаила Пупина бр.115е

11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Урбанистичко-технички услови са аспекта примене мера заштите од пожара за потребе израде Плана детаљне регулације за потребе изградње ветропарка у КО Загајица, Избиште, Ритишево, Уљма и Парта у Вршцу

ВЕЗА: Ваш допис бр. МБ – 11 – 046 од 13.06.2011. год.

У вези захтева који сте упутили овој Управи у циљу давања Урбанистичко-техничких услова са аспекта примене мера заштите од пожара за потребе израде Плана детаљне регулације за потребе изградње ветропарка у КО Загајица, Избиште, Ритишево, Уљма и Парта у Вршцу, обавештавамо вас да је израду пројектне документације и изградњу објекта неопходно извести у складу са важећим законима, техничким прописима и српским стандардима, и сходно томе дајемо следеће услове у погледу извршења потребних мера заштите од пожара:

- објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 111/09)
- придржавати се Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр.44/77, 45/84 и 18/89)
- објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ" бр. 8/95)

- придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СФРЈ" бр. 4/74)
- придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СРЈ" бр. 61/95)
- придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV ("Сл. лист СФРЈ" бр. 65/88)
- реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ" бр. 11/96)
- придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 74/90)
- придржавати се одредби Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова ("Сл. лист СФРЈ" бр. 41/93)
- реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пренапона ("Сл. лист СФРЈ" бр. 7/71 и 44/76)
- придржавати се Правилника о техничким условима и нормама за безбедан транспорт течних угљоводоника и гасовитих угљоводоника магистралним гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт ("Сл. лист СФРЈ" бр. 26/85) као и
- Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетилентских цеви за радне притиске до 4 бара ("Сл. лист СРЈ" бр. 29/92)

НАПОМЕНА:

У циљу провере испуњености наведених услова, потребно је техничку документацију – главне пројекте доставити на сагласност надлежној служби Министарства.

**НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
полицијски саветник**

Иван Зарев

