



# JKP "ДРУГИ ОКТОБАР"

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

26300 ВРШАЦ, Улица Стевана Немање број 26;

Телефон: 013/830-425, ТЕЛ/ФАКС: 013/838-052;

Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62; 170-2668-61;

Матични број: 08010072 ПИБ: 100911224 е-маил: info@oktobar.rs

|        |   |  |
|--------|---|--|
| ПРИМА: | ДОО МИДАЛА ИНВЕСТ ГРОУП<br>Трг Победе бр. 5/2<br>Вршац, 26300 | Датум: 18.12.2017.<br>Заводни број: 35/2017<br>Наш број: 43/15 |
|--------|---|--|

## Предмет: Технички услови

У вези захтева за издавање техничких услова за подносиоца захтева ДОО МИДАЛА ИНВЕСТ ГРОУП, Трг Победе бр. 5/2, Вршац, за израду урбанистичког пројекта за доградњу објекта на катастарској парцели бр. 8797/1 КО Вршац, обавештавамо вас:

### **Водовод**

**Објекат се може прикључити на постојећу водоводну мрежу.**

Могуће је прикључење на водоводну мрежу у улици Павлишки пут.

Водомерну шахту са главним водомером поставити на 1м од регулационе линије. Водомерне групе могу бити смештене у шахти.

Водомерни шахт – поклопац Ø600 изнад водомера. Водомерна група се састоји од пропусног вентила, неповратног вентила, водомера и пропусног вентила (у смеру тока), одговарајућег пречника. Испред и иза водомера мора бити прописани део праве цеви. Водомери морају бити ИНСА или ЕWT опремљени са уређајем за даљинско читавање. Кроз водомерну шахту не смеју да пролазе друге инсталације. Водомерна шахта не сме да буде потопљена. Водомери пречника 2" и већи морају да буду комбиновани.

Водомери не смеју бити изложени температури испод 5 степени. Водомер мора бити приступан да би се лако могао читати. Прикључни вод мора бити у заштитној колони са вентилом до уличног вода.

### **Канализација**

Могуће је прикључење на постојећи фекални колектор КАЦ Ø400 у улици Београдски пут, такође је неопходна сагласност власника парцекле уколико прикључак буде прелазио преко суседне парцеле.

**Пре почетка радова обавезно се обратити Техничкој служби ЕЈ „Водовод“**

С'поштовањем



JKP "ДРУГИ ОКТОБАР"  
ЕЈ "ВОДОВОД"

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <h1>JKP "ДРУГИ ОКТОБАР"</h1>   |  |
|  | <p>ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ<br/>         26300 ВРШАЦ, Улица Стевана Немање број 26;<br/>         Телефон: 013/830-425, ТЕЛ/ФАКС: 013/838-052;<br/>         Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62; 170-2668-61;<br/>         Матични број: 08010072 ПИБ: 100911224 е-маил: info@oktobar.rs</p> |  |

|               |                                |                                 |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>ПРИМА:</b> | ДОО МИДАЛА ИНВЕСТ ГРОУП        | <b>Датум:</b> 18. 12. 2017      |
|               | Трг Победе 5/2<br>26300, Вршац | <b>Наш број:</b><br>06-185/2017 |

## ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ДИСТРИБУТЕРА ГАСА

Издају се технички услови ДОО МИДАЛА ИНВЕСТ ГРОУП, Вршац, Трг Победе 5/2, на захтев за израду урбанистичког пројекта за доградњу објекта на кат. парцели 8797/1 к.о. Вршац:

1. На парцели 8797/1 изведен је гасни прикључак са мернорегулационим сетом;
2. Предвиђени радови на надградњи објекта на датој парцели не смеју угрозити постојећи подземни и надземни гасовод.
3. Код пројектовања, обележавања трасе и изградње других подземних водова обезбедити потребна растојања од гасовода по "Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar" ("Службеном гласнику РС", бр. 86/2015 од 14.10.2015.)
4. Гасни прикључак и мернорегулационе сетове за прикључење објекта купца на дистрибутивни систем обезбеђује дистрибутер и уграђује их као своја средства.
5. Димњаке пројектовати у складу са важећим стандардима, а одвођење димних гасова у складу са условима које прописује "Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације" (Сл. лист СРЈ бр.20/1992. и бр.33/1992)
6. Изградњу унутрашње гасне инсталације, поверити овлашћеној организацији или лицу које поседује лиценцу за извођење гасних инсталација.
7. Гасна инсталација у објекту пројектује се и изводи у складу са условима које прописује "Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације" (Сл. лист СРЈ бр.20/1992. и бр.33/1992);
8. Унутрашњу гасну инсталацију предвидети искључиво од бешавних челичних цеви;
9. Унутрашња гасна инсталација се ради према инвестиционо-техничкој документацији овереној од стране дисрибутера природног гаса. Документација мора бити урађена од стране овлашћеног пројектанта према важећим прописима и нормативима за гасну технику и према издатим условима дистрибутера;
10. Гасни прикључак (вод средњег притиска до МРСК), набавку и уградњу мернорегулационог сета изводи искључиво дистрибутер, а унутрашње гасне инсталације (изузев МРСК) може да изводи извођач радова регистрован за ову делатност.
11. Дистрибутер, на захтев инвеститора, издаје "Решење о одобрењу за прикључење" у којима се прецизирају технички и други услови за прикључење.

С поштовањем



Техничка служба ЕП "ГАСОВОД"