

<b>ЈКП "ДРУГИ ОКТОБАР"</b> ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 26300 ВРШАЦ, Улица Стевана Немање брј 26; Телефон: 013/830-425, ТЕЛ/ФАКС: 013/838-052; Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62; 170-2668-61; Матични број: 08010072 ПИБ: 100911224 е-маил: info@oktobar.rs		Датум: 01.10.2019 Наш број: 428/2-16-06 Ваш број:
--	--	---

"Техника" а.д.  
Вршац

**ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ГАС**

Издају се технички услови на име "Техника" а.д., Вршац, на захтев од 10.03.2016.год. за израду техничке документације за израду стамбеног објекта П+2+Пк у улици Бранка Радичевића бр. 22 и 22а на кат. парц. 7835 к.о. Вршац:

1. Притисак гаса у дистрибутивном гасоводу 1-3 бар;

2. Снабдевање гасом могуће је са дистрибутивног гасовода на непарној страни улице Бранка Радичевића уколико надлежни орган дозволи раскопавање недавно завшеног коловоза;

3. Максимални радни притисак у унутрашњој инсталацији  $P_{max} = 22 \text{ mbar}$ ;

4. За мерење потрошње гаса и регулацију притиска гаса, предвидети мернорегулационе сетове (МРСК) који треба да садрже: мерач протока гаса "Елстер" Г-4Т, регулатор притиска гаса са две блокаде, изолациони комад, атестирану гасну славину и филтер са атестима

5. Мернорегулационе сетове предвидети на зидовима у спољној средини или ајнфору (пролазу), у заштитном орману који има вентилационе отворе и прозор за читавање стања. Придржавати се захева које прописује "Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar".

6. Гасни прикључак и мернорегулационе сетове за прикључење објекта купца на дистрибутивни систем обезбеђује дистрибутер и уграђује их као своја средства.

7. Димчаке пројектовати у складу са важећим стандардима, а одвођење димних гасова у складу са условима које прописује "Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације" (Сл. лист СРЈ бр.20/1992. и бр.33/1992)

8. Израду унутрашње гасне инсталације, поверити овлашћеној организацији или лицу које поседује лиценцу за извођење гасних инсталација.

9. Гасна инсталација у објекту пројектује се и изводи у складу са условима које прописује "Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације" (Сл. лист СРЈ бр.20/1992. и бр.33/1992);

10. Унутрашњу гасну инсталацију предвидети искључиво од бешавних челичних цеви;

11. Унутрашња гасна инсталација се ради према инвестиционо-техничкој документацији овереној од стране дистрибутера природног гаса. Документација мора бити урађена од стране овлашћеног пројектанта према важећим прописима и нормативима за гасну технику и према издатим условима дистрибутера;

12. Гасни прикључак (вод средњег притиска до МРСК), набавку и уградњу мернорегулационог сета изводи искључиво дистрибутер, а унутрашње гасне инсталације (изузев МРСК) може да изводи извођач радова регистрован за ову делатност.

13. Уколико се пре изградње новог објекта постојећи објекат руши, обавеза је инвеститора да о томе обавести дистрибутера, како би се извршило одсецање постојећег прикључка.

14. Дистрибутер, на захтев инвеститора, издаје "Решење о одобрењу за прикључење" у којима се прецизирају технички и други услови за прикључење. Након добијања Решења може се приступити изради пројектне документације.

#### УСЛОВИ КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ

У дворишту обезбедити место за типске посуде за одлагање смећа ( $1,1\text{m}^3$ ).

С' поштовањем



Служба ГАСОВОД