



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
26300 ВРШАЦ, Улица Стевана Немање брј 26;  
Телефон: 013/830-425, ТЕЛ/ФАКС: 013/838-052;  
Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62; 170-2668-61;  
Матични брј: 08010072 ПИБ: 100911224 е-маил: info@oktobar.rs

Техника АД Досијева 11 Вршац	Датум: 01.11.2019. Наш брј: 38/2019
------------------------------------	--

Предмет: Мишљење за израду локацијских услова, са техничким условима за прикључење на водоводну и канализациону мрежу

У вези писменог захтева "Техника" АД Вршац, бр. 239/19, од 31.10.2019. године, за мишљење за израду локацијских услова и техничке услове за прикључење на водоводну и канализациону мрежу за вишепородичним стамбеним објекатом, српачности II+2 и гаража у низу, на парцели 7835 КО Вршац, у улици Бранка Радичевића бр. 20, 22 и 22а, у Вршцу, обавештавамо вас:

**Водовод** – Објекат се може прикључити на вод PE 110 у улици Бранка Радичевића, на 3,6 м од регулационе линије, а стари прикључи се морају искључити на месту прикључења, уколико се не могу искористити. Очекивани притисак у водоводној мрежи износи од 4 – 4,5 бара.

**Водоводни шахт** – поклопац Ø600 изнад водомера. Водомерна црпа се састоји од пропусног вентила, неповратног вентила, водомера и пропусног вентила (у смеру тока)отварајућег пречника. Испред и иза водомера мора бити прописани део праве цеви. Водомери морају бити произвођаче ИНСА или DIEL, припремљени за даљинско читавање. Кроз водомерну шахту не смеју да пролазе друге инсталације. Водомерна шахта не сме да буде потопљена. Водомери пречника 2" и већи морају да буду комбиновани. Обавезан је вентил са уградбеном парнитуром на месту прикључења.

**Свака стамбена јединица и сваки пословни простор морају имати**

**свој водомер.** Главни водомер мора бити у водомерној шахти. Уколико се водомери смештени у подруму, морају бити иза главног водомера и смештени уз зид на међусобном растојању 30 цм, од зида 15 цм, од висине 50 цм до висине 150 цм. Уколико се водомери смештају у нишама по спратовим дубина нине мора бити 30 цм, водомери морају бити смештени уз зид на међусобном растојању 30 цм, од зида 15 цм, од висине 50 цм до висине 150 цм и мора се извести посебна вертикала поред хидрантске вертикале. За хидрантски вод предвидети дужицу неповратну клипну са испуском.

Обавезно је хидрохорисање мреже, узорковање од стране овлашћене установе за физичко-хемијску и микробиолошку анализу воде по изградњи инсталација, испитивање водоводне мреже на притисак и испитивање притиска у хидрантској мрежи од стране овлашћене установе.

Водомери не смеју бити изложени температурни испод 5°C. Водомер мора бити приступачан за несметано читавање стања подрешје воде. Прикључни вод мора бити у заштитној колони са вентилом до улочног

вода. Уградња вентила са уградбеном гарнитуром на прикључку је обавезна.

**Канализација** – За прикључење објекта на канализациону мрежу потребна је изградња прикључних водова одговарајућег пречника и ревизионих шахти на тротоару из којих ће се вршити прикључење на улични колектор ПВЦ Ø 300. Минимални пречник прикључка је 160 мм. Канализациони шахт на уличном колектору на раскрсници Бранка Радичевића и Цветне улице и прва следећа шахта према улици Гаврила Принципа имају изграђене прихватне прикључне водове пречника 160 мм. Уколико постоје стари канализациони прикључци који се не могу искористити неопходно их је у потпуности уништити. Минимални нагиб цеви 1%. За уличне шахте обавезан је поклопац Ø600, одговарајуће носивости. **Градска улична фекална канализација није предвиђена за прикључење подрумских и сутеренских просторија и атмосферске канализације.** Свако прикључење подрумских и сутеренских просторија није дозвољено. На местима хоризонталних ломова и укрштања предвидети канализационе шахте. Мора се испоштовати Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних вода, Сл. лист Општине Вршац, бр. 6/2005.

**НАПОМЕНА:** Уколико постоје недостаци у складу са горе наведеним инвеститор је обавезан да их исправи. Сва оштећења узрокована тим недостацима су на рачун инвеститора. Уколико објекат угрози постојећу водоводну или канализациону инсталацију инвеститор је мора изместити о свом трошку.

Уколико је потребно укидање или измештање елемената постојеће водоводне или канализационе мреже обавезно се обратити Сектору Водовод и канализација ЈКП Други октобар Вршац. Евентуални потребни радови падају на терет инвеститора.

У случају да се открију инсталације водовода и канализације који нису учртани, обавезно обавестити дистрибутера.

Радови се морају извести у складу са важећим прописима, а свака промена мора бити пријављена дистрибутеру.

Радове на реконструкцији постојеће водоводне и канализационе мреже и/или прикључака мора да изводи дистрибутер, уколико има расположиве ресурсе, а сви трошкови падају на терет инвеститора.

ЈКП "ДРУГИ ОКТОБАР" ВРШАЦ  
СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Александар Шмит, дипл. инж.

